

Информация об устранении нарушений по проведенным проверкам Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области на 01.05.2021г.

Дата проверки № п/п	Выявленные нарушения	Сроки исполнения предписания	Необходимые меры по устранению нарушения	Исполнено	Требуется исполнить	Объем денежных средств, направленных на устранение нарушения		
						Общий объем необходимых средств	Исполнено	Требуется
<b>БУ ВО "Верховский психоневрологический интернат"</b>								
26.02.2021 г.	1	01.04.2021г.	Не обеспечено обеззараживание воздуха в помещениях участка порционирования биод пищевых продуктов в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в соответствии с п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения"	Участок порционирования биод совмещен с обеденным залом в котором установлены рефрижераторы бактерицидные в количестве -2 шт. "МЕГИДЭ" РБОВ 911-МСК с объемом обеззараживаемого воздуха 100 м3 каждый. Объем воздуха в обеденном зале и на участке порционирования биод составляет -150 м3.	0	0	0	
	2	01.04.2021г.	Не использовались термометры на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры биод, в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	Проняести закупку термометров для контроля температуры биод.	1750	1750	0	
	3	01.12.2021г.	В складских помещениях пищеблока стены на высоту не ниже 1,8 метра не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 9.22 СП2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"	Облицовать стены материалами устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	0	0	0	

4	<p>Не ведется гигиенический журнал, куда должны заноситься результаты ежедневного осмотра работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, в соответствии с п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания"</p>	01.04.2021г.		<p>Гигиенический журнал, куда заносятся результаты ежедневного осмотра работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, в соответствии с Санитарно-эпидемиологических-правил СП 2.3.6.1079-01 "Заведен новый журнал- который соответствует п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания"</p>	0	0	0	0
5	<p>Не проведена перепланировка жилых помещений организации, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, по типу жилых ячеек и (или) жилых групп, при этом в спальных комнатах не обеспечено проживание не более 3 человек, в соответствии с п.п.9.9.10 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	01.12.2021г.		<p>Обеспечить перепланировку жилых помещений организации, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, по типу жилых ячеек и (или) жилых групп, при этом в спальных комнатах обеспечить проживание не более 3 человек, в соответствии с п.п.9.9.10 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	0	0	0	0

6	<p>Помещения постоянного пребывания проживающих не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха в достаточном количестве, в соответствии с п. 9.19. СанПиН 2.1.3678-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	и 01.04.2021	Необходимо приобрести приборы для обеззараживания воздуха в достаточном количестве.		<p>Оборудовать помещения постоянного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха в достаточном количестве, в соответствии с п. 9.19. СанПиН 2.1.3678-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	273 000	0	273 000
7	<p>Потолки, стены и полы помещений имеют нарушения целостности отделки, не позволяющей осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств(полы в жилых комнатах №№ 21,23,25,27,29,30,34,36,38,40,42, покрытие стен и полов в туалетах, покрытие стен, полов и потолков помещений прачечной, полы в провзаимственных цехах пищеблока, стены и полы кладовых пищевых продуктов, помещение для оканывания парикахерских услуг, в соответствии с п.9.21., 9.22., 8.3.5. СП 2.1.3678/020"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также</p>	01.12.2021г.	Необходимо произвести косметический ремонт.		<p>Устранить нарушения целостности отделки потолков, стен и полов помещений, не позволяющей осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств(полы в жилых комнатах №№ 21,23,25,27,29,30,34,36,38,40,42, покрытие стен и полов в туалетах, покрытие стен, полов и потолков помещений прачечной, полы в провзаимственных цехах пищеблока, стены и полы кладовых пищевых продуктов, помещение для оканывания парикахерских услуг, в соответствии с п.9.21., 9.22., 8.3.5. СП 2.1.3678/020"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	0	0	0

8	<p>Помещение для оказания парикмахерских услуг не оборудовано креслом, туалетным столиком что является нарушением п. 8.2.6. СП 2.1.3678-20" Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	01.12.2021г.	Необходимо приобрести кресла и туалетного столика.		<p>Оборудовать помещение для оказания парикмахерских услуг креслом, туалетным столиком, в соответствии с п. 8.2.6. СП 2.1.3678-20" Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	0	0	0
---	---	--------------	--	--	---	---	---	---




9	<p>На этажах пребывания престарелых инвалидов Граждан не оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп, что является нарушением п.9.26. СП 2.1.3678-20" Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	01.12.2021г.	<p>Маломобильные социальные услуги проживают во втором корпусе на первом этаже, где оборудованы трапезы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп по программе Доступная среда в 2017 году.</p>	0	0	0
10	<p>Питьевая вода в разводящей сети водопровода на пищеблоке не соответствуют требованиям жесткости обдан превышает гигиенической норматив в 11 раз, что является нарушением п.п.1., 2ст.19., ч.3. ст.39. Федерального закона " О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения" от30.03.99г. № 52-ФЗ,п.2.2., 3.1., 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" п.2.10 СП2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	01.12.2021г.	<p>Качество питьевой воды в разводящей сети водопровода на пищеблоке довести до жесткости до гигиенических норм.</p>	<p>Качество питьевой воды в разводящей сети водопровода на пищеблоке довести до жесткости до гигиенических норм, в соответствии с пунктом п.п.1., 2ст.19., ч.3. ст. 39. Федерального закона " О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения" от30.03.99г. № 52-ФЗ,п.2.2., 3.1., 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" п.2.10 СП2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"</p>	0	0

В приложении Территориальным отделом управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области не было.

Директор

В.С. Березной



Исполнитель: ст.м/с  
 ФИО Геремешенко С.В.  
 Телефон 84735648237