

Приложение

План мероприятий

по устранению нарушений и замечаний, выявленных отделением надзорной деятельности и профилактической работы  
по Воробьевскому району 26.02.2021г.

БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат»

Наименование Учреждения

№ п/п	Контролирующий орган	Содержание нарушения	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Принятые меры, достигнутый результат	Требуемые действия для устранения нарушения
1	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Воробьевскому району Дата проверки 01.02.2021г. 26.02.2021 г.	Инструкция о мерах и правилах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела ХVIII правил противопожарного режима в РФ. (п.392. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);	Разработать инструкцию о мерах и правилах пожарной безопасности не соответствующей требованиям раздела ХVIII правил противопожарного режима в РФ.	12.11.2021г		

2	<p>В инструкции о мерах и правилах пожарной безопасности не указаны лица ответственных за обеспечение пожарной безопасности (п. 394. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);</p>	<p>В инструкции о мерах и правилах пожарной безопасности указать лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности</p>	12.11.2021г		
3	<p>Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале систем противопожарной защиты (п.30. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);</p>	<p>Обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале систем противопожарной защиты</p>	12.11.2021г		

4	<p>Сведения о проведении проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);</p>	<p>Организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p>	12.11.2021г		
5	<p>Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);</p>	<p>Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p>	12.11.2021г		

6	<p>Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре (п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);</p>	<p>Внести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре</p>		
---	---	--	--	--

Ответственный за противопожарную безопасность



В.С. Дуденко