



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.28

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ВОРОБЬЁВСКОМУ РАЙОНУ**

Воронежская область, Воробьёвский район, с. Воробьёвка, ул. Гоголя д. 18

тел/факс 8(47356)3-10-05

Предписание N 1/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Бюджетное учреждение Воронежской области «Берёзовский психоневрологический

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество,

интернат исполняющему обязанности директора Бюджетного учреждения Воронежской области «Берёзовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР по Воробьёвскому району Воронежской области Бескоровайного Юрия Сергеевича от 26.01.2021 № 3

«01» февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

«12» февраля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

Проведена проверка: Врио начальника ОНД и ПР по Воробьёвскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

капитан внутренней службы Бескоровайным Юрием Сергеевичем

проводившего(-их) проверку

Объекта надзора: Здания и помещения Бюджетного учреждения Воронежской области «Берёзовский психоневрологический интернат»

по адресу: Воронежская область, Воробьёвский район, с. Берёзовка, ул. Пансионатская д. 8

совместно с И. о. директора БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат» Луценко Владимиром Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Вторые этажи спального корпуса №1, спального корпуса №2, административно-бытового корпуса	(часть 3 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	12.11.2021	

<p>со спальными помещениями и столовой на 48 посадочных мест не обеспечены эвакуационным выходом (фактически, со второго этажа здания круглосуточного пребывания людей, состоящего из 3 корпусов, имеется лишь один эвакуационный выход, ведущий на наружную лестницу. Выходы со второго этажа, проходящие через внутренние открытые лестницы в коридоры первых этажей корпусов, не являются эвакуационными, а в соответствии с п. 5.2.18 в стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются).</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.12*, 6.13* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.1.4, 5.2.13, 5.2.18, п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Врио начальника ОНД и ПР
по Воробьевскому району
капитан внутренней службы
Бескоровайный Юрий Сергеевич**



(подпись)
М.Л.П.*

«12» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

**И.о. директора БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат»
Луценко Владимир Сергеевич**



(подпись)
И.О. Директора

"12 " февраля 2021г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору