



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.28

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ВОРОБЬЁВСКОМУ РАЙОНУ

Воронежская область, Воробьёвский район, с. Воробьёвка, ул. Гоголя д. 18

тел/факс 8(47356)3-10-05

Предписание N 2/1/1-6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Бюджетное учреждение Воронежской области «Берёзовский психоневрологический

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество,

интернат исполняющему обязанности директора Бюджетного учреждения Воронежской

области «Берёзовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**Во исполнение: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР по Воробьёвскому району
Воронежской области Бескоровайного Юрия Сергеевича от 26.01.2021 № 2**

«01» февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час 00 минут

«26» февраля 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

Проведена проверка: Врио начальника ОНД и ПР по Воробьёвскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

капитан внутренней службы Бескоровайным Юрием Сергеевичем

проводившего(-их) проверку

Объекта надзора: Зданий и помещений Бюджетного учреждения Воронежской области
«Берёзовский психоневрологический интернат»

по адресу: Воронежская область, Воробьёвский район, с. Берёзовка, ул. Пансионатская д. 8

совместно с И. о. директора БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат» Луценко
Владимиром Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разработать инструкцию о мерах и правилах пожарной безопасности в соответствии с	п. 392. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства	12.11.2021	

	требованиями раздела XVIII правил противопожарного режима в РФ	Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.		
2.	В инструкции о мерах и правилах пожарной безопасности необходимо указать лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности	п. 394. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	12.11.2021	
3.	Обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	12.11.2021	
4.	Организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от	12.11.2021	

	<p>водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p>	<p>16.09.2020 г. №1479. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>		
5.	<p>Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p>	<p>п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	12.11.2021	
6.	<p>Внести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре</p>	<p>п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479.</p> <p>Руководители организаций:</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при</p>	12.11.2021	

		пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в

пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНД и ПР
по Воробьевскому району
капитан внутренней службы
Бескорвайный Юрий Сергеевич

«26» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат»
Луценко Владимир Сергеевич

"26 " февраля 2021г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору