

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**об административном нарушении**  
**требований пожарной безопасности**

«26» февраля 2021 г.

с. Воробьёвка

Я, Государственный инспектор Воробьёвского района по пожарному надзору,

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора ГПН, составившего протокол)

Врио начальника отделения НД и ПР по Воробьёвскому району капитан внутренней службы Бескорвайный Юрий Сергеевич

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Луценко Владимир Сергеевич
2. Дата и место рождения 19.05.1987 г.р., с. Мужичье Воробьёвского района Воронежской области
3. Адрес места жительства, тел. Воронежская область, Воробьёвский район, с. Берёзовка, ул. Шевченко д. 60
4. Место работы, учебы БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат»
5. Занимаемая должность Исполняющий обязанности директора
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ, серия 2006 № 796570, выдан 08.06.2007 года отделением УФМС России по Воронежской области в Воробьёвском районе
7. Привлекался(лась) к административной ответственности: не привлекался

**УСТАНОВИЛ:**

«26» февраля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. сотрудникам отделения надзорной деятельности по Воробьёвскому району проводилось плановое мероприятие по контролю за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в зданиях и помещениях БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Воронежская область, Воробьёвский район, с. Берёзовка, ул. Пансионатовская д. 8. В ходе проведения мероприятия по контролю-надзору было выявлено, что исполняющим обязанности директора БУВО «Берёзовский психоневрологический интернат» допущены нарушения Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года, **а именно:**

1. Инструкция о мерах и правилах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил противопожарного режима в РФ. (п. 392. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

2. В инструкции о мерах и правилах пожарной безопасности не указаны лица ответственных за обеспечение пожарной безопасности (п. 394. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

3. Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

4. Сведения о проведении проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

5. Не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

6. Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре (п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479);

Тем самым нарушил (а) Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях за что, предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

К протоколу прилагается: -----

Подпись лица, составившего протокол

Ю.С. Бескорвайный

С протоколом ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

«26» февраля 2021 года

(дата)

(подпись нарушителя)

В.С. Луценко

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении:

в 15 часов 00 минут «26» февраля 2021 года по адресу: с. Воробьевка, ул. Гоголя д. 18

(время, дата, адрес)

мне объявлены В.С. Луценко

(подпись нарушителя)

«26» февраля 2021 года

(дата)

Объяснение лица, совершившего административное правонарушение:

облуживать устаревать в указанные сроки

«26» февраля 2021 года

(подпись нарушителя)

В. С. Луценко

Копию протокола получил(а):

(подпись нарушителя)

В.С. Луценко «26» февраля 2021 года

(дата)